

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ИЖЭК"

/Корбатов С.В./

" " 2020г.

Технические характеристики инвестиционного проекта

Реконструкция ТП-25/9а, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н лит. ИЛ
(ориентировочный объем работ: реконструкция 3 ячеек, замена 3 масляных выключателей на вакуумные, реконструкция фидера
связи протяженностью 150м)

Идентификатор инвестиционного проекта			К_ТП-25/9а	
№ п/п	Номер расценки	Наименование параметра	Единица измерения	Количество
1	В8-01-1	Реконструкция ячеек выключателя в ТП 6-20кВ, номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20кА	шт	3
2	К1-08-1	Строительство кабельной линии с алюминиевой жилой сечением 240 мм ² напряжением 6кВ	км	0,15
3	Б2-02-3	Устройство траншеи КЛ 6-15кВ с учетом восстановления газона в одноцепном исполнении	км	0,15
4	34-01	Строительно-монтажные работы (устройство монолитного ж/б канала, устройство ж/б фундамента, устройство полов бетонных толщ.100мм, внутренние штукатурные работы, установка противопожарных дверей, кладка стен канала из кирпича, устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя)	м ²	9
5	П5-01	Проектно-изыскательские работы кабельные линии 0,4-20кВ (трасса менее 1км)	км	1
6	П6-06	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (ячейки выключателя в ТП)	объект	1

Исполнитель:

Начальник ОТР
(Должность)

(Подпись)

Шамриков Е.Г.
(Ф.И.О.)