

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ИЖЭК"

/Корбатов С.В./

" " 2020г.

**Технические характеристики инвестиционного проекта**

Реконструкция электроснабжения потребителей от ГПП-1 Т-1, Т-2, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. 59 лит. ВЛ (стадия ПИР, ориентировочный объем работ: (перенос двух сетевых трансформаторов 32,5 МВА, реконструкция шинного моста 6 кВ, устройство ЗРУ-6 кВ 20 ячеек, переподключение кабельных линий 6 кВ)

Идентификатор инвестиционного проекта			К_Т-1, Т-2 ГПП-1	
№ п/п	Номер расценки	Наименование параметра	Единица измерения	Количество
1	ВЗ-06-3	Устройство ЗРУ-6кВ на 20 ячеек в ПС, Номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 31,5 кА	шт	20,00
2	П5-01	Проектно-изыскательские работы кабельные линии 0,4-20кВ (трасса менее 1км)	км	1,00
3	П2-07	Трансформатор Мощность 32,5МВА	шт.	2,00
4	П6-09	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (устройство ЗРУ -6кВ)	объект	1,00

Исполнитель:

Начальник ОТР  
(Должность)

(Подпись)

Шамриков Е.Г.  
(Ф.И.О.)