

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ИЖЭК"

/Корбатов С.В./

" " 2021г.

Технические характеристики инвестиционного проекта

Реконструкция КЛ-6 кВ ф.19-01, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д.55, лит. ДИ
(ориентировочная протяженность - 0,88 км, идентификатор К_КЛ Ф19-01)

Идентификатор инвестиционного проекта			К_КЛ 6 кВ Ф19-01	
№ п/п	Номер расценки	Наименование параметра	Единица измерения	Количество
1	К1-08-1	Строительство кабельной линии с алюминиевой жилой сечением 240 мм ² напряжением 6кВ (прокладка КЛ 6 кВ в существующих конструкциях по кабельным полкам)	км	0,88
2	Н4-02	Строительно-монтажные работы (прокладка КЛ 6 кВ в траншее, сверление и пробивка отверстий с последующей герметизацией и заделкой ЦПС, антикоррозионная защита м/к, прокладка КЛ 6 КВ в кабельном лотке со вскрытием асфальтового покрытия 30м ²)	км	0,20
3	П5-01	Проектно-изыскательские работы кабельные линии 0,4-20кВ (трасса менее 1км)	км	1,00

Исполнитель:

Начальник ОТР
(Должность)

(Подпись)

Шамриков Е.Г.
(Ф.И.О.)