

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ИЖЭК"

/Корбатов С.В./

" " 2020г.

**Технические характеристики инвестиционного проекта**

Реконструкция КЛ-6 кВ ф.50, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д.55, лит. ДИ  
(ориентировочная протяженность - 0,7 км)

Идентификатор инвестиционного проекта			К_КЛ Ф50	
№ п/п	Номер расценки	Наименование параметра	Единица измерения	Количество
1	К1-07-1	Строительство кабельной линии с алюминиевой жилой сечением 185 мм2 напряжением 6кВ (в том числе прокладка по конструкциям)	км	0,70
2	Б2-02-4	Устройство траншеи КЛ 6-15кВ с учетом восстановления газона в двухцепном исполнении	км	0,35
3	П5-01	Проектно-изыскательские работы кабельные линии 0,4-20кВ (трасса менее 1км)	км	1,00

Исполнитель:

Начальник ОТР  
(Должность)

(Подпись)

Шамриков Е.Г.  
(Ф.И.О.)